

**Công trình thi công Công trình lắp đặt cáp quang khu vực Thanh Khê năm 2019 - đợt 2 triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 538/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 29/7/2019; cụ thể như sau:**

1. Cấp cho:

a) Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 35 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 0236.2220.031; 0905.118.259.

b) Đơn vị thi công: Công ty TNHH Anh Phát.

- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Số 02 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại liên lạc: 0236.2212.629; 0906.555.790; 0905.176.876.

2. Nội dung thi công:

- Tháo dỡ vỉa hè gạch, đào vỉa hè bằng nhân công để thi công lắp đặt cáp quang cấp điện trên các tuyến đường:

+ Đường Hà Huy Tập:

\* Thi công mở đường cấp quang 0,5m đường lắp đặt 03 ống nhựa xoắn chấu lõi 130/100 và 01 ống nhựa xoắn fi 65/50 trên vỉa hè góc Đông Bắc nút giao vỉa hè đường Phạm Nhật Tằng đo trên trục đường hướng trục 14.26 về phía Tây đường hướng trục trên đường Phạm Nhật Tằng vỉa hè chiều dài 11m; chiều sâu tối thiểu đường ống cao vỉa hè là 1,2m; tìm mở đường cấp cách mép ngoài bó vỉa hè (mặt đường) 3,55m; đặt theo tuyến cấp quang bố trí 01 hố ga kích thước (1,0x1,2)m.

\* Thi công mở đường cấp quang 0,5m đường lắp đặt 03 ống nhựa xoắn chấu lõi 130/100 và 01 ống nhựa xoắn fi 65/50 trên vỉa hè góc Đông Nam nút giao vỉa hè ki-ốt 249 Hà Huy Tập đo trên trục hướng trục trên đường ki-ốt về phía Đông đường giao nhà số 245-247 vỉa hè chiều dài 20m; chiều sâu tối thiểu đường ống cao vỉa hè là 1,2m; tìm mở đường cấp cách mép ngoài bó vỉa hè (mặt đường) 2,95m; vỉa hè bố trí đường ống ki-ốt bố trí 01 hố ga kích thước (1,675x1,2)m.

+ Đường Hồ Chí Minh: Thi công mở đường cấp quang 0,5m đường lắp đặt 03 ống nhựa xoắn HDPE fi 130/100 và 01 ống nhựa xoắn fi 65/50 trên vỉa hè phía Đông đo trên trục hướng trục số 100 (trụ sở số nhà 435-437) đường góc Đông Nam nút giao vỉa hè đường Võ Văn Tần vỉa hè chiều dài 195m; chiều sâu tối thiểu đường ống cao vỉa hè là 1,2m; tìm mở đường cấp sát bó vỉa hè; đặt theo tuyến cấp quang bố trí 04 hố ga kích thước (1,2x1,67)m.

+ Đường Võ Văn Tần: Thi công mở đường cấp quang 0,5m đường lắp đặt 03 ống nhựa xoắn HDPE fi 130/100 trên vỉa hè phía Nam đo trên nút giao vỉa hè đường Hồ Chí Minh đo trên trục hướng trục vỉa hè chiều dài 124m; chiều sâu tối thiểu đường ống cao vỉa hè là 1,2m; tìm mở đường cấp cách mép ngoài bó vỉa hè 0,7m; đặt theo tuyến cấp quang bố trí 02 hố ga kích thước (1,2x1,67)m.

- Đào hố thủ trên vỉa hè hai bên đường vỉa hè kích thước lớn nhất là 1,0x1,0m và 2,0x1,5m để thi công khoan lỗ qua đường; lắp đặt ống cấp quang cấp điện vỉa hè chiều sâu tối thiểu đường ống cao vỉa hè mặt đường là 1,0m tại các vị trí:

+ Qua đường Hà Huy Tập vỉa hè vị trí giao nhà số 245-247 đường lắp đặt 03 ống HDPE fi 110 dày 5,3mm và 01 ống nhựa PVC fi 50 dày 3,7 mm; chiều dài khoan qua đường 15m.

+ Qua đường Hồ Chí Minh vỉa hè vị trí phía Nam nút giao vỉa hè đường Võ Văn Tần đường lắp đặt 03 ống HDPE fi 110 dày 5,3mm; chiều dài khoan qua đường 12m.

3. Thời gian thi công: từ ngày 30/7/2019 đến ngày 29/8/2019

**P. TCKT**